

ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
Inspectoratul pentru Situații de Urgență
„Cpt. Puică Nicolae” al județului Argeș



Pagina 1 din 6

PROCES-VERBAL DE CONTROL
(instituție)

Nr. 01/2021

Încheiat astăzi **12.02.2021**, cu prilejul controlului privind apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă, executat potrivit prevederilor Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, rectificată, ale Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesionale.

UNITATE CONTROLATĂ	SPITALUL DE BOLI CRONICE - CĂLINEȘTI – spital cu 40 paturi -
ADMINISTRATOR / CONDUCĂTOR	Dr. ȘERB CAMELIA EUGENIA – Manager
ADRESA	Calinesti, Strada Dr. Ion Craciun, Nr.484, județul Argeș Telefon:0248/545575; Telefon/Fax:0248/651280 e-mail: spitalulcalinesti@yahoo.com
NUMĂR DE ÎNREGISTRARE DIN REGISTRUL COMERTULUI	31184060
DESFAȘURAT ÎN PERIOADA	12.02.2021
INSPECTORI	Lt.col. Pătru Răzvan Slt. Bușă Andrei-Alexandru
PARTICIPANȚI DIN PARTEA UNITĂȚII CONTROLATE	Constantin Catalin – cadru tehnic psi Anca Filip – responsabil psi
LOCUL ȘI DATA	Călinești, Strada Dr. Ion Crăciun, Nr.484, județul Argeș Telefon:0248/545575; Telefon/Fax:0248/651280 e-mail: spitalulcalinesti@yahoo.com 12.02.2021



I. Acte normative aplicabile (privind apărarea împotriva incendiilor/protecția civilă):

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor rectificată.
- Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă republicată în 2008.
- Legea nr. 180/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.
- O.M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.
- O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare
- O.M.A.I. nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență
- O.M.A.I. nr. 786/2005 privind modificarea și completarea O.M.A.I. nr. 712/2005.
- O.M.A.I. nr. 75/2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor private pentru situații de urgență.
- H.G.R. 642/2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităților administrativ-teritoriale, instituțiilor publice și operatorilor economici din punct de vedere al protecției civile, în funcție de tipurile de riscuri specifice.
- O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență.
- H.G.R. 537/2007 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele P.S.I.
- O.M.A.I. nr. 187/2010 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la spații pentru comerț.
- O.M.A.I. nr. 211/2010 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la ateliere și spații de întreținere și reparații.
- O.M.A.I./MRDT nr. 118/1709/2010 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unități de alimentație publică și unități de agrement.
- Ordinul nr. 166/2007 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcții și instalații aferente.
- H.G.R. nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu;
- O.M.A.I. nr. 89/08.07.2013, privind aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire și desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de urgență executate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și structurile subordonate;
- O.M.A.I. nr. 166/2010 privind aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor la construcții și instalațiile aferente;
- Normative: P118/1999; P118/2/2013, P118/3/2015;
- Ordin comun al M.A.I și M.S. 146/1427/2013 privind aprobarea Dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor la unitățile sanitare.
- Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

ROMÂNIA
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
 INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
 Inspectoratul pentru Situații de Urgență
 „Cpt. Puică Nicolae” al județului Argeș

Pagina 3 din 6



II. Constatări:

Nr. crt.	Nereguli / Deficiențe	Locul de manifestare	Baza legală încălcată	Soluționată	Nesoluționată	Bază legală de sancționare	Cuantum
I.	Organizatorice						
	1.Nu se respecta prevederile deciziei managerului spitalului cu privire la interdicția fumatului in unitatile sanitare. (decizia nr.26/26.01.2021)	Spital Boli Cronice Calinesti	OMAI 146/2013 art.11		X	HGR 537/2007 art.1/2/k	500-1000 lei
	2.Nu s-a actualizat planul de interventie in caz de incendiu, in urma preluarii spatiilor aferente fostului Spital Mioveni.	Spital Boli Cronice Calinesti	OMAI 146/2013 art.11,pct. 2,lit.k		X	HGR 537/2007 art. 1/3/q	1000-2500
	3.Nu s-a actualizat fisa obiectivului, in urma preluarii spatiilor aferente fostului Spital Mioveni.	Spital Boli Cronice Calinesti	OMAI 146/2013 art.11,pct. 2,lit.b		X	HGR 537/2007 art. 1/3/a	1000-2500
	4.In subsolul cladirii sunt depozitate diverse materiale combustibile care nu au legatupitalra cu destinatia spatiului respectiv. (mobilier medical, cutii carton, hartie, etc)	Spital Boli Cronice Calinesti	OMAI 166/2010 art.5		X	HGR 537/2007 art. 1/3/k	1000-2500
II.	Pregătire						
	-	-	-	-	-	-	-
III.	Constructive						
	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Tehnice						
	1. Exploatarea instalațiilor electrice se face cu defecțiuni (existenta contacte imperfecte la conexiuni, străpungeri si lipsa izolație la îmbinările conductoarelor, lipsa capace doze, alimentarea consumatorilor electrici se face din prelungitoare, etc.).	Spital Boli Cronice Calinesti	OMAI 163/2007 art. 63(1)		X	HGR 537/2007 art 1/1/a	100-500

ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
Inspectoratul pentru Situații de Urgență
„Cpt. Puică Nicolae” al județului Argeș

Pagina 5 din 6



III. Activități de Informare preventivă și alte activități desfășurate pe timpul controlului (Instruiri, analize, exerciții etc.)

1. Activități desfășurate:

Nr. crt.	Tipul de activitate ¹	Subiect (risc) abordat ²	Grup-țintă ³	Număr participanți	Observații
1.	Exercitiu evacuare	Incendiu	Adulți	19	12.02.2021
2.	Instruire	Incendiu	Adulți	19	12.02.2021

Concluzii privind activitățile desfășurate: - la desfășurarea exercițiilor de alarmare/evacuare personalul de pe locul de munca a reacționat la introducerea semnalului de alarmare și toate persoanele au intervenit conform atribuțiilor stabilite. Exercițiul s-a desfășurat fără incidente, calificativul fiind bun.

2. Materiale diseminate:

Nr. crt.	Tipul de material ¹	Denumirea	Risc abordat ²	Forma de prezentare ³	Număr exemplare ⁴	Observații
1.	afis	R.I.S.C.	Incendiu/Gaze naturale	Tipărit	5	A3
2.	afis	R.I.S.C.	Incendiu/Electricitate	Tipărit	5	EC A1
3.	afis	F.O.C.	Incendiu	Tipărit	5	FOC A1

3. Asistență tehnică:

- modul de executare a intervenției și evacuării salariaților și pacienților în cazul producerii unui incendiu;
- **S-a efectuat un exercițiu de alarmare/evacuare/intervenție pe locul de munca** (etaj I), unde au participat un număr de 19 cadre medicale. S-a procedat la alarmarea/evacuarea/intervenția pe orizontală a cadrelor medicale, obținându-se calificativul: bine, toate persoanele reacționând în cel mai scurt timp la introducerea semnalului de alarmă pe locul de munca (sonerie cu acționare locală)

ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
Inspectoratul pentru Situații de Urgență
„Cpt. Puică Nicolae” al județului Argeș

Pagina 6 din 6



IV. Sancțiuni aplicate:

Nr. crt.	Persoana sancționată	Neregula sancționată (se consemnează poziția din tabelul II - Constatări)	Serie/nr. PVCSC	Sancțiuni		
				Principale		Complementare
				Tipul sancțiunii	Valoare amendă (lei)	
1.	Popa Rodica Iuliana	II/I/1	Seria AG 0001307	Amenda	-	-
2.	Cristian Nicolae	II/IV/1	Seria AG 0001308	Amenda		
3.	Constantin Catalin	II/I/3	-	Avertisment		
4.	Spitalul de Boli Cronice Calinesti	II/IV/3	-	Avertisment	-	-

Cu privire la modul în care au fost remediate deficiențele constatate va fi informat în scris Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Puică Nicolae” al județului Argeș până la data de **15.03.2021** (Pitești, str. Marasesti, nr. 1, fax - 0248.222.983, email: rel.pub@isuarges.ro).

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 2 exemplare, din care:

- un exemplar la Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Puică Nicolae” al județului Argeș
- un exemplar la Spitalul de Boli Cronice - Călinești

REPREZENTANTUL INSPECTORATULUI
PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

Lt.Col. Pătru Răzvan - 716018

Slt. Bușă Alexandru - 716019

REPREZENTANTII
BENEFICIARULUI

Manager: Dr. Serb-Camelia


Cadru tehnic PSI - Constantin Cătălin

Nr. 718263 din 06.02.2020

Nr. 734 din 12.02.2021

Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Simbol	Denumirea resursei materiale	Furnizorul	Cantitatea	UM	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)	Greutate	Cost transport (Lei)
6621533	Banda izolatoare din panza cauciucata tip pc 10mx20mm s 3658	Depozit	13,688	m			0,001	
7306661	Bumbac de sters	Depozit	6,420	kg			0,007	
7344829	Burghiu cu cap widia d = 10 mm	Depozit	7,740	buc			0,008	
4807870	Cablu din cupru cu izolatie si manta PVC cu rezistenta marita la propagarea flacarilor pentru tensiuni 0,6/1 kv simbol cyyf de 3x2,5 mmp/3x1,5mmp	Depozit	2 850,000	m			2,850	
4802080	Cablu energie cyyf 0,6/ 1 KV 5x 10 U s.8778	Depozit	123,000	m			0,084	
1922297	Canal cablu cu banda adeziva, 16 x 16 x 2000 mm, alb	Depozit	260,000	buc			0,000	
1922290	Canal cablu, 100 x 60 x 2000 mm, alb	Depozit	156,000	buc			0,000	
1922290	Canal cablu, 40 x 25 x 2000 mm, alb	Depozit	226,000	buc			0,000	
20017388	Canal de cabluri prefabricat 60 x 40	Pret de referinta	20,000	m			0,100	
7309326	Carpe de sters din bumbac de orice culoare	Depozit	0,595	kg			0,000	
5500689	Comutator ST	Pret de referinta	32,000	buc			0,004	
31301348 26878	Conductor fy 1x 1.5	Pret de referinta	100,000	m			0,000	
31301348 26907	Conductor fy 1x 2.5	Pret de referinta	0,000	m			0,000	
6309848	Confectie metalica pentru lucrari de linii, statii electrice	Depozit	61,500	kg			0,062	
5104812	Corp de iluminat fluorescent pentru sistem de iluminat modular de 1x-18-w; 230 v EXIT	Depozit	41,000	buc			0,041	
5103936	Corp iluminat etanse i-ed -60 220 v 1x 60w cs	Depozit	59,000	buc			0,094	
5102542	Corp iluminat lapna veghe cu intrerupator si priza	Depozit	58,000	buc			0,148	
52005579	Diblu plastic cu insurubare turbolet 6x40 mm, 200 buc/cutie 0,001 kg	Pret de referinta	300,000	buc			0,000	
6719251	Diblu pvc marimea 1 nii-1030-75	Depozit	357,000	buc			0,057	
5537890	Doza derivatie.	Depozit	48,450	buc			0,112	
5106419	Dulie 27 bachelita tip e 27-bc	Depozit	0,000	buc			0,000	
20059123	Echipate talbours electrice general si te1, te2, te3 cu Siguranta automate	Pret de referinta	96,000	buc			0,000	
550665	Intrerupator automat cap scara	Depozit	5,000	buc			0,010	
550665	Intrerupator cap scara	Pret de referinta	5,000	buc			0,010	
519252	Intrerupator st	Depozit	25,000	buc			0,000	
550718	Intrerupator ST dublu	Pret de referinta	27,000	buc			0,002	
2222222 2222	Material (marunt, dispozitive de sustinere, piese de legatura,	Depozit	0,201	%			0,000	



PROCES VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Privind "LUCRĂRI DE REFACERE A INSTALAȚIEI ELECTRICE PENTRU ETAJ 1, PARTER, SUBSOL, TABLOURI DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ, PROIECTARE ȘI AVIZARE" din cadrul Spitalului de Boli Cronice Călinești.

1. Lucrările au fost executate în baza contractului nr 5255/06.10.2022, valoarea lucrărilor recepționate fiind de 426.514,52 cu TVA.
2. Comisia de recepție constituită conform deciziei nr. 89 /21.11.2022 și-a desfășurat activitatea în data de 23.11.2022 în intervalul: 08³⁰ – 10⁰⁰ fiind formată din:

Filip Anca - PREȘEDINTE
Mitulescu Pompilia – MEMBRU
Cristian Nicolae – MEMBRU
Gomoiu Bogdan - MEMBRU
Rusea Gherghina – MEMBRU SUPLEANT
Reprezentant constructor – Nicolae Iulian

3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Admiterea recepției la terminarea lucrărilor

4. Comisia de recepție motivează propunerile făcute prin:

Lucrările au fost executate cu respectarea contractului de lucrări și corespund din punct de vedere tehnic și calitativ.

5. Comisia de recepție recomandă următoarele: NU ESTE CAZUL

6. Prezentul proces-verbal, conținând ...2.....file și ...0..... anexe numerotate, cu un total de ...2.....file, a fost încheiat astăzi : 23.11.2022 la SPITALUL DE BOLI CRONICE CĂLINEȘTI în 3 exemplare.

COMISIA DE RECEPȚIE

Filip Anca - PREȘEDINTE

Mitulescu Pompilia – MEMBRU

Cristian Nicolae – MEMBRU

Gomoiu Bogdan - MEMBRU

Rusea Gherghina – MEMBRU SUPLEANT

Reprezentant constructor – Nicolae Iulian

Obiectivul: SUPLIMENTARI INSTALATIE ELECTRICA
 Obiectul: INSTALATIE ELECTRICA INTERIOARA SUPLIMENTARA
 Devizul: SUPLIMENTAR

Formularul F3 - ANTEMASURATOARE Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	20059123	Echipate tablou electric general cu Siguranta ultrarapide 20 a	buc	54,000	17,00	918,00
				Material:	17,00	918,00
				Transport:	0,00	0,00
2	20000359	Electrician aparataj electric tablouri electrice	ora	15,000	27,07	406,05
				Manopera:	27,07	406,05
3	RpEG09B %	Legaturi electrice (conexiuni) intre şirul de cleme si aparate, cu conductor tip ...*), având lungimea de: 0,51-1,5 m	buc	230,000	5,68	1 307,48
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	5,68	1 307,48
				Utilaj:	0,00	0,00
4	EB07A%	Canal de cablu cu banda adeziva 16x16 x 2 m	m	450,000	11,88	5 347,15
				Material:	3,76	1 692,70
				Manopera:	8,12	3 654,45
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
5	EB07A%	Canal de cablu cu banda adeziva 40x25 x 2m	m	400,000	12,54	5 017,02
				Material:	4,42	1 768,62
				Manopera:	8,12	3 248,40
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
6	EB07A%	Canal de cablu cu banda adeziva 100x60 x 2m	m	450,000	17,83	8 024,65
				Material:	9,71	4 370,20
				Manopera:	8,12	3 654,45
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
7	ED08K1	Priză bipolară, construcție etanșă, metalică, montată pe dibluri din material plastic	buc	25,000	34,68	866,98
				Material:	27,37	684,26
				Manopera:	7,31	182,72
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
8	ED08K1	Priză bipolară, construcție etanșă, metalică, montată pe dibluri din material plastic	buc	87,000	42,68	3 713,10
				Material:	35,37	3 077,23
				Manopera:	7,31	635,87
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
9	RpED07A %	Montarea cablurilor electrice cu izolație în manta din PVC, cu rezistența mărită la propagarea flăcărilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, având secțiunea de: 1x1,5-1x10 mm²	m	3 000,000	8,68	26 046,45
				Material:	5,43	16 301,25
				Manopera:	3,25	9 745,20
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
10	EE10G1	Corpuri de iluminat interior special echipat cu priză și accesorii și lumina veghe montat pe perete	buc	38,000	909,08	34 545,13
				Material:	897,71	34 113,09
				Manopera:	11,37	432,04
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00
11	W1F23D	Probe ansamblu	buc	1,000	216,56	216,56
				Material:	0,00	0,00
				Manopera:	216,56	216,56
				Utilaj:	0,00	0,00
				Transport:	0,00	0,00

Total manopera (ore)	867,500
Total greutate materiale (tone)	3,340

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe	62 925,36	23 483,22	0,00	0,00	86 408,59

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	2,250%	0,00	528,37	0,00	0,00	528,37

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	62 925,36	24 011,60	0,00	0,00	86 936,96
Cheltuieli indirecte	10,000%				8 693,70
Profit	5,000%				4 781,53

Total General fara TVA	100 412,19
TVA (19%)	19 078,32
TOTAL GENERAL (Lei)	119 490,51

Report generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;




Spitalul de Boli Cronice Călinești

Str. Dr. Ion Crăciun, Nr. 484, Județul Argeș - Romania,
cod fiscal 31184060, Tel./Fax: 0248 545 575 / 0248651280,

E-mail: contact@spitaluldebolicronicecalinesti.ro

www.spitaluldebolicronicecalinesti.ro



Catre,

CONSILIUL JUDETEAN ARGES

Prin prezenta va aducem la cunostinta ca in urma controlului efectuat de catre I.S.U. Arges in ziua de 12.02.2021 au fost identificate neconformitati la centrala instalatiei de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu (nu asigura supravegherea tuturor incaperilor in urma preluarii spatiilor de la Spitalul Mioveni). Va rugam sa ne sprijiniti in finantarea sumei de 144,371.28, necesara pentru remedierea neconformitatii constatate.

Cu deosebita consideratie,

Manager,



Director financiar contabil,

Ec. Zevedei Madalina

Arges

PROCES VERBAL DE PREDARE PRIMIRE

Incheiat astazi 27.12.2021

Intre:

S.C. SMART OFFICE SOLUTIONS S.R.L. codul fiscal RO 18685756, inregistrata la Camera de Comert si Industrie Pitesti, sub nr. J03/836/2006, capital social: 10.000 lei, cu sediul in , Str. Nicolae Dobrin , nr. 93D, Bl. TDT, parter, Spatiu Comercial 3 loc. Pitesti, jud. Arges, tel/fax. nr: 0348-430583, cod IBAN: RO75BTRL00301202G82076XX, deschis la BANCA TRANSILVANIA Sucursala Pitesti, reprezentata prin Director General, Ionut IONILA, denumita in continuare *Predator*

si

SPITALUL DE BOLI CRONICE CALINESTI, cu sediul in Comuna Calinesti, sat Calinesti, str. Dr. Ion Craciun, nr. 484, jud. Arges, C.U.I: 31184060 inregistrata la Registrul Comertului sub numarul -, reprezentata legal prin Manager Dr. Serb Camelia Eugenia si Dir. Financiar contabil ec. dna. Zevedei Elena Madalina, denumita in continuare *Primitor*


Prin prezentul proces verbal, S.C. SMART OFFICE SOLUTIONS SRL prin reprezentant Ionila Ionut preda catre SPITALUL DE BOLI CRONICE CALINESTI urmatoarea documentatie:

- Proiectul sistemului de detectie si avertizare la incendiu

Incheiat in doua (2) exemplare originale.

Am predat,

SMART OFFICE SOLUTIONS SRL
Ionila Ionut



Am primit,

SPITALUL DE BOLI CRONICE CALINESTI



SPITALUL DE BOLI CRONICE CALINESTI

PROCES VERBAL DE REINSTRUIRE A PERSONALULUI PRIVIND RESPECTAREA ACTELOR DE AUTORITATE SI A INSTRUCIUNILOR INTERNE Nr. 1379 din 21.03.2022

Ținând cont de producerea inceputului de incendiu, din cauza nerespectării deciziei interne referitoare la interzicerea fumatului, de către un pacient din salonul nr. 6 al secției de Bolnavi cronici de la etajul 1, colectivul format din Dr. Șerb Camelia /Manager, Anca Filip /Responsabil PSI și Cătălin Constantin în calitate de cadru tehnic PSI am procedat la reinstruirea la locul de muncă a întregului personal, conform tabelului de mai jos.

Materialele prezentate sunt:

- Procesul verbal de intervenție nr. 189 din 17.03.2022, încheiat de ISU Argeș;
- Decizia doamnei Manager referitoare la interzicerea fumatului;
- Reguli de apărare împotriva incendiilor în spital și Măsurile pe linia apărării împotriva incendiilor la nivelul unității;
- Instrucțiuni de PSI specifice locului de muncă;
- Prezentarea riscurilor generate de utilizarea focului deschis, prezentarea Deciziei de reglementare a lucrărilor cu foc deschis și a Instrucțiunilor specifice de apărare împotriva incendiilor Pentru „lucrări cu foc deschis”;
- Prezentarea funcționării stingătoarelor din dotare și a hidranților interiori și exteriori și efectuarea unui exercițiu de intervenție și evacuare;
- Prezentarea modului în care se face identificarea locului unde se manifesta incendiul interpretând informațiile afisate de display-ul centralei de detecție;
- Prezentarea căilor de evacuare și a modalităților de evacuare în cazul producerii unei situații de urgență.

Nr. crt.	Numele și prenumele persoanei instruite	Semnătura persoanei instruite	Semnătura persoanei care a instruit	Semnătura persoanei care a supervizat instruirea
1.	CIORCHINĂ CORINA			
2.	GĂBREA LILIANA			
3.	NISTOARSCU ALINA			
4.	MUZICĂ LORIANA			
5.	STAN, MARIA			
6.	ȘERB CAMELIA			
7.	ȘERGHINEL DECELEMIU			
8.	ROȘU ELENA			
9.	VILCEANU RODICA			
10.	NEAKȘU VASILIE			
11.	CHIRCIU ELENA			
12.	SĂRBĂU RĂZVIA			
13.	MOȘU CRISTINA			
14.	GHERGHINĂ ELENA			
15.	BADEA ELENA			

SPITALUL DE BOLI CRONICE CALINESTI

16.	MOERANU MIHAELA	Mor		
17.	MATEI - GEORGETA	Matei		
18.	Jorice Ioana abbianga	Jorice		
19.	Groacu Reluho	Groacu		
20.	Groacu Jordana	Groacu		
21.	De Gocciu morsa	De Gocciu		
22.	De Gocciu Jordana	De Gocciu		
23.	Modulescu Pomphila	Modulescu		
24.	Zevedei Madalina	Zevedei		
25.	Rusea Mihail	Rusea		
26.	Cugian Nicolai	Cugian		
27.	Falin Ana	Falin		
28.	Chelariu morsa	Chelariu		
29.	Huzar Vasile	Huzar		
30.	Balta Mihaela	Balta		
31.	Buku Shyly	Buku		
32.	Gustia Gabriela	Gustia		
33.	Gustia Mihaela	Gustia		
34.	Bonazanda Veronica	Bonazanda		
35.	DECHITA CARMEN	Dechita		
36.	UNGUREANU MIHAELA	Ungureanu		
37.	TOPA ROSICA	Topa		
38.	Brown Daniela	Brown		
39.	Georgescu Mihail	Georgescu		
40.	Anuta Mihail	Anuta		
41.	FORA DANIELA	Fora		
42.	Domulescu Cristina	Domulescu		
43.	Felba Eugenia	Felba		
44.	Mice Mihail	Mice		
45.	BANSA MONICA	Bansa		
46.				
47.				
48.				
49.				
50.				
51.				
52.				
53.				
54.				
55.				
56.				
57.				
58.				
59.				
60.				

SPITALUL DE BOLI CRONICE CALINESTI

61.				
62.				
63.				
64.				

COLECTIVUL DE LECTORI

Dr. Șerb Camelia

Semnatura

Anca Filip

Semnatura

Cătălin Constantin

Semnatura

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is for Anca Filip, written in a cursive style. The bottom signature is for Cătălin Constantin, also in a cursive style, with a large, stylized 'C'.

880-5198
textele complete PSI

SPITALUL DE BOII CRONICE
CĂLINEȘTI
Nr. intrare/ieșire 5097
Data 30.09.2022

PROCES VERBAL
DE EXECUTARE SI RECEPTIE A LUCRARIILOR EFECTUATE
NR. 43 / DATA 30.09.2022

1. DENUMIREA UNITATII BENEFICIARE: Spitalul de boli cronice
Călinești

2. UNITATEA EXECUTANTA A LUCRARIILOR: SC GEO-STING SRL

3. NUMELE SI PRENUMELE PERSOANELOR CARE AU EXECUTAT LUCRARILE:

Dobre Ionel, Nito Ghe. Bodea Constantin,
Vosilescu Cristian

4. TIPUL LUCRARIILOR EXECUTATE:

- Săpătură și rețecare drenaj hidroant. ext. sustenau - 3 buc
 - Montat cutie protecție hidroant sustenau - 3 buc
 - Montat cupon conductă cu florișe DN 80
 - Alungător - material pt. drenaj hidroant. ext.
 - Predet cheie tip T
 - Scurșuri cu piuliță și garnituri
 - Înlocuit robinet hidroant int. - 4 buc
 - Înlocuit robinet hidroant int. - 1 buc
 - Înlocuit mufă 2" - 1 buc
 - Înlocuit nișă 2" - 1 buc
 - Înlocuit cot m 2" - 1 buc
- Suplimentar
cf. deviz

Instalația a fost pusă în stare de funcționare fără alte obiecțiuni

5. PREZENTUL PROCES VERBAL S-A ÎNCHEIAT ÎN 2 EXEMPLARE.

RESPONSABIL TEHNIC
CARE A VERIFICAT SI
RECEPȚIONAT LUCRARILE

Filip Anca
Filip

PERSOANELE CARE AU
EXECUTAT LUCRARILE

Dobre Ionel

